

Temat: Odpowiedź na zgłoszenie numer: EOP/ZK/3/2023/12/015938

Nadawca: <gdansk@energa-operator.pl>

Data: 12.01.2024, 07:28

Adresat: <ghebel@czynszowka.com.pl>

Szanowni Państwo,


W odpowiedzi na Państwa email, ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Gdyni informuje, iż w złączu kablowym zlokalizowanym na budynku w Gdyni ul. Zbożowa 59 zainstalowano rejestrator parametrów sieci. Analiza pomiarów wygenerowanych w okresie od 04.01. do 11.01.2024 r. wykazała, iż parametry zasilania są zgodne z normą PN-EN 50160. Dodatkowo informujemy, że plac budowy za budynkami przy ul. Zbożowej 59 i 61 zasilany jest z innego obwodu nie kolidującego z zasilaniem mieszkańców.

Z poważaniem

Dariusz Karaś

Technik ds.Stacji SN/nN

Dział Zarządzania Eksploatacją




ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
www.energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000033455, NIP: 583-000-11-90,
Regon 190275904, Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

Infolinia 801 404 404*

*Połączenie telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego.

— EOP.png —



— Załączniki: —

EOP.png

10,2 KB